Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2017/001332**–025

Vranov n.T.
08.02.2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad, aj OÚ Vranov n.T. - OSZP), ako príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)" a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka – **Obec Kučín** – na vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia na uskutočnenie vodnej stavby : **„Kanalizácia v obci Kučín"**, po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona", v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona", rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

stavebníkovi : **Obec Kučín**
(IČO : 00 332 500)

so sídlom : **Obecný úrad, Kučín 77, 094 21 NIŽNÝ HRABOVEC**

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách", v spojení s § 66 „stavebného zákona"

zrealizovať vodnú stavbu :

Kanalizácia v obci Kučín

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia sú objekty :

Stavebné objekty :
SO 01 – Stoková sieť
SO 02 – El. NN prípojka k PČS 1,2
SO 03 – Výtlačné potrubie z PČS 1,2
SO 04 – Kanalizačné prípojky k RD
SO 05 – Napojenie vykurovacieho kábla rozšírením existujúcich elektrických rozvodov Bukocel a.s. Hencovce

Prevádzkové súbory :
PS 01 – Technológia a zariadenie PČS 1
PS 02 – Technológia a zariadenie PČS 2

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona" je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTOV :

SO 01 Stoková sieť :

Gravitačná časť stokovej siete navrhnutá v celom rozsahu z PVC – U D 315 => celkovej dĺžky 2526,20m. Stoky budú zaústené do čerpacích šácht ČS1 a ČS2. Na kanalizácii sa vybudujú vstupné šachty typizované kruhové ø1000mm.

Prepichy pod cestou II/554 – zrealizujú sa pretláčaním oceľovej chráničky DN 600, do ktorej sa uloží kanalizačné potrubie. Pretláčanie realizovať kolmo na os vozovky, v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky.

Pre nedostatok priestoru na uloženie niektorých stôk kanalizačného potrubia je nutné upraviť a rozšíriť tak krajnicu, do ktorej bude možné uložiť kanalizačné potrubie bez zásahu do spevnenej časti cestného telesa podľa pripomienok SaÚC PSK.

Na stoke „A" od šachty Š12 po Š15 budú dodržané odstupové vzdialenosti od verejného vodovodu podľa platnej STN. Trasovanie daného úseku bude riešené detailne počas výkopu pri rešpektovaní priestorovej normy STN 73 6005.

Stoková sieť :

stoka **„A"** dĺžka : 664,70m
„AA" dĺžka : 26,70m
„B" dĺžka : 653,80m
„BA" dĺžka : 163,80m
„BB" dĺžka : 179,40m
„BC" dĺžka : 17,00m
„C" dĺžka : 637,50m
„CA" dĺžka : 150,00m
„D" dĺžka : 33,30m

SO 02 El. NN prípojka k PČS 1,2 :

Napojenie novej prípojky NN pre čerpacie stanice zrealizovať z istiacej skrine SPP2 umiestnenej na existujúcom podpernom bode pri parc. č. 213. Z poistkovej skrine SPP2 sa káblom AYKY-J 4*16 napojí novonavrhovaný rozvádzač merania RE (plastový, samostatne stojaci pilier s tromi káblovými priestormi a zemným dielom). Napájanie technologických rozvádzačov RT z meracieho rozvádzača spotreby el. energie RE je potrebné zrealizovať káblom CYKY-J 5*6 vedeným v káblovej chráničke KSX-PEG 40 a uloženým v zemi v káblovej ryhe 350/700 – dĺžky cca 24m.

SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 :

Výtlačné potrubie V1 z PČS1 na kanalizačnej sieti navrhnuté o celkovej dĺžke 1579m;

- z toho v zemi je vedené potrubie HDPE D 90mm ..... o dĺžke : 981,30m

a

- po konzolách vzduchom oceľové potrubie DN 80 ..... o dĺžke : 597,70m
(skutočná dĺžka : 605m)

Trasa výtlačného potrubia vedie od čerpacej šachty ČŠ2 popod miestny potok do ČŠ1 cez mernú šachtu MŠ, ďalej v súbehu so stokou „B" a následne so stokou „BA" na koniec obce. Potom je vedená popri poľných cestách extravilánom obce, vystúpi na oceľovú konštrukciu a je vedená cez jestvujúce premostenie rieky Ondava do areálu Fy : BUKOCEL, a.s., kde je vyústená do jestvujúcej šachty na jestvujúcej stoke.

Popod miestny potok je prechod riešený odkopom a umiestnením potrubia do chráničky korug. PVC D 160 medzi čerpacími šachtami v plnej dĺžke 12,7m a zároveň do betónového bloku 700*700mm dl. 9,0m. (Nie je možné dodržať ukončenie chráničky 6m od brehovej čiary vodného toku obojstranne podľa pripomienky SVP, š.p., keďže šachty sú bližšie k potoku. Chránička ale bude v plnej dĺžke medzi šachtami, tak je dostatočne zabezpečené proti poškodeniu). Toto riešenie zabezpečí odolanie záťaží 25t pri pohybe mechanizmov údržby.

Hĺbka hornej hrany betónového bloku pod úrovňou upraveného dna bude 1,2m. Dno a brehy budú upravené dlažbou z prírodného kameňa do betónového lôžka na štrkovom podsype. Úprava bude urobená 5m od osi potrubia na oboch stranách. Začiatok a koniec opevnenia bude zabezpečený priečnymi stabilizačnými prahmi previazanými do terénu 1,5m od brehovej čiary.

SO 04 Kanalizačné prípojky :

99-domových prípojok PVC-U D 160, celkovej dĺžky : 459 bm. Súčasťou prípojok je revízna šachta umiestnená za hranicou jednotlivých pozemkov. Revízne šachty sú navrhované plastové typové DN 300 s plastovým poklopom.

SO 05 Napojenie vykurovacieho kábla rozšírením existujúcich elektrických rozvodov Bukocel a.s. Hencovce :

Výtlačné potrubie bude vyhrievané vykurovacími káblami DEVIflex. Pripojenie vykurovacích káblov riešené rozšírením existujúcich rozvodov Bukocel, a.s., Hencovce, pripojením cez termostat DEVIreg 330 a káblov CYKY 5J*10 o dĺžkach 53m + 370m = 423m. Pripojenie bude realizované rozšírením existujúcej rozvodnej skrine v stávajúcom objekte. Vykurovací kábel bude z dvoch kusov 2*302,5m = 605m každá napájaná osobitne v st. 282,2m a v st. 527,0m

PS 01 Technológia a zariadenie PČS 1 :

Situovaná v priestore medzi miestnou komunikáciou a potokom (prečerpávané odpadové vody na stoke „A") – vstupná kanalizačná šachta kruhová o ø1000 mm s monolitickým dnom a prefabrikovanou vrchnou časťou – s umiestnením dvoch kalových čerpadiel Grundfos SEV 80.80, každé o výkone 2,8 kW (jedno záložné). Súčasťou ČŠ1 je merná šachta na meranie množstva pritečených odpadových vôd.

PS 02 Technológia a zariadenie PČS 2 :

Situovaná v priestore vedľa štátnej komunikácie (prečerpávané odpadové vody na stoke „B2") – popis detto ako ČS č.1.

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI :

Rozvodná sieť – stoky – umiestnená na parcelách č. KN-C **č. 145, 65, 736(E-KN), 46, 233, 207, 208, 209, 687(E-KN), 266, 52, 51, 18**, kat. úz. **Kučín nad Ondavou**,

čerpacia šachta ČŠ1 – umiestnená na parcele KN-C č. **233, 146**, kat. úz. **Kučín nad Ondavou**,

čerpacia šachta ČŠ2 – umiestnená na parcele KN-C č. **145**, kat. úz. **Kučín nad Ondavou**,

výtlačné potrubie – umiestnené na parcelách č. **400/1 (E-KN č. 753/2), 393/5, 393/3, 398/1, 399/2, 404/3, 404/1, 406/5, 435/2, 435/1, 400/4, 400/5, 456/1, 457, 409/2 (E-KN č. 753/2), 525/1, 391/2, 393/4, 710/2, 394/1, E-KN č. 687/0, 209, 208, 207, E-KN č. 691, 233, 146, 145,** kat. úz. **Kučín nad Ondavou**,

elektrická prípojka k ČŠ1,2 – umiestnená na parcelách č. **213, 145**, kat. úz. **Kučín nad Ondavou**

.... podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – viď projektová dokumentácia => výkres C – celková situácia (projektová dokumentácia zo dňa : 09/2016) – vo vlastníctve obce, po súkromných pozemkoch (vo vlastníctve : fyzických osôb, Prešovský samosprávny kraj, ENERGETIKA, s.r.o., BUKOCEL, a.s., TP 2, s.r.o.) po pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky – v správe SPF a SVP. Obmedzenie vlastníckych práv na parcely vo vlastníctve :

- parc. C-KN č. 18, 51, 52, 65, 145, 233 – Obec Kučín (výpis z LV č. 343 zo dňa 13.09.2016)

- parc. E-KN č. 691 (C-KN č. 186), C-KN č. 46, 207, 208 - fyzických osôb –
  - výpis z LV č. 631 zo dňa 28.10.2016 – Vágner Miroslav, Vranov n.T. (Frenštát pod Radhoštěm)
  - výpis z LV č. 64 zo dňa 13.09.2016 – Tomková Mária, Kučín 66
  - výpis z LV č. 227 + č. 52 zo dňa 13.09.2016 – Durkotová Marta (rod. Valčová), Prešov - Čeľovská Jozefína

  - na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (súčasť spisu)
- parc. C-KN č. 266 – Prešovský samosprávny kraj – správca : Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja (výpis z LV č. 83 zo dňa 13.09.2016) - na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 006-4700/2100BZVB/2017 (súčasť spisu)
- parc. C.KN č. 404/1 – ENERGETIKA, s.r.o. (výpis z LV č. 684 zo dňa 13.09.2016) - na základe stanoviska ENERGETIKY, s.r.o. zo dňa 14.12.2016 (súčasť spisu)
- parc. C-KN č. 393/5, 393/3, 394/1, 406/5, 457, 525/1, 435/1, 435/2, 400/4, 400/5, 456/1 – BUKOCEL, a.s. (výpis z LV č. 243 – čiastočný zo dňa 13.09.2016 a zo dňa 28.10.2016) – na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (súčasť spisu)
- parc. C-KN č.398/1, 399/2, 404/3 – TP 2, s.r.o. (výpis z LV č. 719 – čiastočný zo dňa 28.10.2016 a zo dňa 13.09.2016) – na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- parc. C-KN č. 146 – Slovenská republika – správca : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (výpis z LV č. 82 zo dňa 13.09.2016) – na základe stanoviska SVP, č. CS SVP OZ KE 2717/2016/3 (CZ 20971/2016) zo dňa 18.11.2016 a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- parc. C-KN č. 391/2, 393/2, E-KN č. 687, E-KN č. 709/3, E-KN č. 711, E-KN č. 736, E-KN č. 753/2, E-KN č. 710/2 (výpis z LV č. 421-čiastočný + výpis z LV č. 636-čiastočný + výpis z LV č. 299 => všetky zo dňa 13.09.2016) – na základe stanoviska SPF – Bratislava, č. SPFZ/2016/102795 zo dňa 18.10.2016

Obec Kučín je povinná dodržať podmienky podpísaných zmlúv – v ich jednotlivom znení.

Po realizácii stavby stavebník zabezpečí na uvedených parcelách **zriadenie vecného bremena** - zdokladovať **ku kolaudácii stavby**.

ÚČEL STAVBY : odvedenie splaškových odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností obce

PREČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD : **MB ČOV BUKOCEL, a.s., Hencovce**

- recipient : Ondava
  rkm : 48,65

- na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o čistení splaškových odpadových vôd uzatvorenej medzi budúcim objednávateľom : *Obec Kučín* ⇔ a budúcim zhotoviteľom : *BUKOCEL, a.s.* - zo dňa 29.11.2016

Parametre pre obec Kučín :

- ❖ veľkosť zdroja znečistenia : **530 EO**
- ❖ množstvo odpadových vôd :

Q_{24} = 79,50 m³/deň	3,31 m³/hod	0,92 l/s	29 017,5 m³/rok
Q_m = 159,00 m³/deň	6,63 m³/hod	1,84 l/s	
Q_{hmax} = 286,20 m³/deň	11,93 m³/hod	3,31 l/s	

Znečistenie na prítoku :	BSK_5 = 31,80 kg/deň	=	400 mg/l
	$CHSK_{Cr}$ = 57,24 kg/deň	=	720 mg/l
	NL = 29,15 kg/deň	=	367 mg/l

PROJEKT VYPRACOVAL : Ing. Anton PAVÚK, autorizovaný stavebný inžinier
2102 * A * 2-2 Inžinierske stavby
(dokumentácia : september 2016)

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :

1. Vodná stavba bude umiestnená v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Nižný Hrabovec, pod č. 401/2016-03-Mi zo dňa 13.10.2016 (právoplatné dňa 14.11.2016) a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu príslušného úradu.
2. Trasu kanalizácie na parcelách č. 207, 208, 209, kat. úz. Kučín nad Ondavou orientovať pri západnej hranici citovaných pozemkov (nie v strede parciel).
3. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí; rešpektovať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
5. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
6. Stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Do **15-dní** po skončení výberového konania stavebník oznámi tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby (názov a adresu) a predloží jeho oprávnenie na realizáciu stavebných a montážnych prác. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
7. V súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. „o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
8. **Osobitné podmienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení správcov sietí technického vybavenia územia :**

   Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby

nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.

8.1. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, č. **TD/NS/0204/2016/Lö** zo dňa **21.11.2016:**

V záujmovom území sa nachádzajú STL, NTL plynovody a prípojky, plynárenské zariadenia v správe SPP – distribúcia, a.s..

- Pred realizáciou zemných práca/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. +421 55 242 5509) **najneskôr 7-dní** pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu správcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nedzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

8.2. **VSD,** č. **260/DĽ/2016** zo dňa 25.11.2016 **:**

Stavebník povinný dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení Stavba si vyžaduje zriadenie nových odberných miest elektriny (prečerpávacie šachty ČŠ1, ČŠ2, MŠ).

V záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať priamo na mieste.

K možnosti pripojenia nových odberných miest (OM) elektriny do distribučnej sústavy (DS) sa vyjadríme po predložení samostatných žiadostí o pripojenie. Formuláre žiadosti a proces pripojenia nových OM do DS je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk.

- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z. :
  - Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
  - Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
    a.) od 1 kV do 35 kV vrátane
      1. pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7m,
      2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m,
      3. pre zavesené káblové vedenie 1m,

    b.) od 35 kV do 110 kV vrátane 15m.
- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
  a.) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  b.) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m,
  c.) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  d.) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  e.) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
  f.) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného el. vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava el. vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Ďalej upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia el. energie.

8.3. **VVS, a.s.,** č. **101038/2016/O** zo dňa 7.112016, najmä :

- kanalizáciu odsunúť v maximálnej možnej miere od verejného vodovodu, aby nedošlo k jeho poškodeniu – hlavne na stoke A od šachty Š12 po Š15
- v plnej miere rešpektovať jestvujúci verejný vodovod a vodovodné prípojky
- pred začiatkom akýchkoľvek zemných prác je nutné našu organizáciu požiadať o vytýčenie našich sietí v teréne
- pri výkopových prácach uskutočňovaných v blízkosti našich inžinierskych sietí, pri ich križovaní, resp. ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne
- pri križení a súbežnom vedení s našimi inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 – priestorové úpravy vedení technického vybavenia
- v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou
- najneskôr do kolaudácie stavby požadujeme odovzdať porealizačné zameranie Vašej stavby, a to v digitálnej a analógovej forme

8.4. **Slovak Telekom, a.s.**, Bratislava - č. **6611621458** zo dňa 10.08.2016 a č. **6611621244** zo dňa 09.08.2016, najmä :

- **dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú súčasťou uvedeného stanoviska**
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti, povereného správou sietí: Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, (č.tel. +421 51 77 222 99, 0914 700 135)
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK
- do textovej časti vykonávacieho projektu zapracovať podmienku ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
- v prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na

povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení

- **vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdá technikovi :** Hajduk Michal, michal.hajduk@telekom.sk (č. tel. +421 54 77 19 911, +421 902 719 293)

  V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

8.5. **SVP, š.p.**, OZ Košice – č. **CS SVP OZ KE 2362/2016/66** zo dňa 2.11.2016 :

- Začatie a ukončenie prác oznámiť Správe povodia Bodrogu v Trebišove, stredisko Vranov nad Topľou (č. tel. 057/44 54 640) minimálne **14-dní vopred** za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
- Investor, resp. užívateľ stavby, je z hľadiska protipovodňovej ochrany povinný riadiť sa ustanoveniami § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a ustanoveniami § 47 a § 49 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov.
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia objektov križovaní vodných tokov, s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- V zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov – správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

8.6. V mieste navrhovanej stavby sa môžu nachádzať aj iné neverejné siete vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov nehnuteľností (napr. prípojky na inžinierske siete k existujúcim stavbám, odvodnenia pozemkov a pod.), ktoré pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať a chrániť ich pred poškodením.

9. Výstavbou trasy kanalizácie bude dotknutá pozemná komunikácia II/554.

9.1. Realizácia kanalizácie si vyžiada povolenie príslušného cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie II/554. Žiadosť je potrebné podať **aspoň 30-dní pred samotnou realizáciou stavby** na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. K žiadosti žiadateľ doloží súhlas majetkového vlastníka pozemnej komunikácie a súhlas ODI – Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR Vranov n.T. na zvláštne užívanie.

9.2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, č. 461/2015 zo dňa 11.11.2015 :

- trasovanie kanalizácie viesť mimo spevnenej časti vozovky (t.j. v odvodňovacej priekope po vonkajšej hrane priekopy, resp. v zeleni) tak, aby nedošlo k narušeniu stability cestného telesa,
- kanalizačné šachty musia byť v odvodňovacej priekope osadené tak, aby nenarušili odvodňovacie pomery cestného telesa a nezamedzili jeho odvodneniu,

- v mieste križovania kanalizačného potrubia s cestou II/554 realizovať práce pretláčaním kolmo na os vozovky v hĺbke min. 1,2m pod niveletou vozovky s uložením v chráničke a pracovné jamy pretláčania budú umiestnené tak, aby nedošlo k narušeniu spevnenej časti vozovky,
- pred začatím prác a po ich ukončení stavebník prizve zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n.T. – vedúci strediska (Peter Székely, č. tel. 0905 338 192) na preberacie konanie, za účelom zhodnotenia stavu pred, počas a po realizácii prác
- na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania kanalizácie, s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese cesty
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty II. triedy je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie
- stavebník zodpovedá a ručí za všetky škody vzniknuté cestnej správe v dôsledku chybného prevedenia prác na telese cesty II/554 po dobu 60 mesiacov a na vlastné náklady ich musí odstrániť.

10. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a § 127 „stavebného zákona" oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
Začiatok zemných prác ohlási stavebník Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

11. V zmysle stanoviska Okresného úradu Vranov n.T. – pozemkový a lesný odbor (ďalej aj OÚ Vranov n.T. – PaL), ZS č. 2016/006681-2 navrhovateľ a budúci stavebník je povinný:

- ak sa pri realizácii stavby zasiahne do poľnohospodárskej pôdy – pred začatím prác požiadať OÚ Vranov n.T. – PaL o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z., v znení nesk. predpisov, na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1-rok (inžinierske siete), vrátane žiadosti o určenie podmienok uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu;
- ak sa bude jednať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy, je potrebné požiadať o vydanie stanoviska v zmysle § 17 ods. 3 zákona.

12. V súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva stavebník dodrží nasledovné :

- s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
- využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12
- nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej správy)
- o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
- pôvodca odpadov – obec – bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára nasledujúceho roku podá na tunajší úrad ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním za predchádzajúci rok
- o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
- s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v zmysle VZN obce Kučín

- pred kolaudačným konaním požiada investor (obec) tunajší úrad – úsek odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia ku kolaudácii stavby, ktorá musí obsahovať doklady, ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby – **faktúry, protokoly, evidenčné listy a pod.**

13. Výrub stromov, alebo krovitého porastu pri realizácii stavby je možný len na základe predchádzajúceho povolenia orgánu ochrany prírody a krajiny (príslušná obec).

- V prípade nutnosti výrubu stromov a náletových drevín v blízkosti potrubného mostu kvôli montáži nadzemnej trasy DN 80 – oceľ, náklady na výrub bude znášať stavebník.

14. Na jestvujúcom potrubnom moste, na ktorom bude vedená nadzemná kanalizačná trasa DN 80 – oceľ, sa nachádzajú vysokonapäťové káble. Vzhľadom na to, že počas montáže nadzemnej kanalizačnej trasy budú tieto káble trvalo pod napätím, **stavebník pred samotnou montážou zabezpečí vypracovanie Osobitného bezpečnostného predpisu vrátane podmienok protipožiarnych opatrení a dozoru počas trvania realizácie akcie**, ktorý zašle na odsúhlasenie spoločnosti TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske.

15. Prístup a príjazd na stavenisko – po pozemnej komunikácii cesty II/554, po miestnych obecných komunikáciách a mimo zastavaného územia obce po účelových cestách. Stavebník je povinný dbať, aby pri prevádzke motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe kanalizačnej siete, nedochádzalo k znečisťovaniu týchto komunikácií a verejných priestranstiev.

16. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov.

Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i „stavebného zákona"; musí byť zariadené a usporiadané v súlade s § 13 vyhl. č. 453/2002 Z.z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.. Musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku, na stavbe a v jej okolí, ako aj ochrana životného prostredia. Pri uskutočnení stavby musia byť dodržané aj príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

17. Počas výstavby vodného diela je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. Vzhľadom na realizáciu činnosti v blízkosti rodinnej zástavby - práce s výraznou produkciou hluku vykonávať v pracovných dňoch; vylúčiť tieto práce v čase nočného kľudu, počas pracovného voľna a pracovného pokoja. Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.

18. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu úradu - orgánu štátnej vodnej správy + subjektom, ktoré si to vyžiadali.

19. Termín ukončenia stavby : do **12/2025**.

20. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd spol. BUKOCEL, a.s., Hencovce v dostatočnom časovom predstihu (vzhľadom na lehoty integrovaného povoľovania podľa zákona č. 39/2013 Z.z. „o IPKZ") pred uvedením stavby „Kanalizácia v obci Kučín" do užívania požiadal IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie"), za účelom zmeny povolenia na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona č. 39/2013 Z.z. pre prevádzku Výroba buničiny, Hencovská 2073, 093 02 Hencovce.

21. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný vodohospodársky orgán o jej kolaudáciu. K návrhu na kolaudáciu predložiť najmä : **geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy, zriadenie vecného bremena na pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, zabezpečenie odborného a spôsobilého prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby, zmenené integrované povolenie** (právoplatné) **na vypúšťanie odpadových vôd** (v zmysle predchádzajúcej podmienky).

22. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**

23. V zmysle § 26 ods. 8 „vodného zákona" sa povoľuje výstavba kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie (výtlak) mimo zastavaného územia obce s dočasným záberom pozemkov v nevyhnutnom rozsahu pre uloženie kanalizačného potrubia; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

24. V zmysle § 135 ods. 1 „stavebného zákona" sú vlastníci a užívatelia nehnuteľností povinní strpieť nevyhnutný vstup na svoje pozemky za účelom uskutočnenia predmetnej stavby. Nevyhnutný vstup na pozemky je investor povinný **najmenej 15-dní vopred** ohlásiť ich vlastníkom a užívateľom.

25. Dbať, aby pri realizácii stavby neboli negatívne dotknuté práva a užívateľov okolitých pozemkov.

26. **Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby.** V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.

27. V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.

Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany zainteresovaných účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Požiadavky účastníkov konania boli akceptované; pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov a správcov sietí boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

O D Ô V O D N E N I E

Obec Kučín – v zastúpení Marcela Baškovská, starosta obce - podala dňa 19.10.2016 na tunajší úrad žiadosť o vodoprávne povolenie (stavebné) na uskutočnenie vodnej stavby : „Kanalizácia v obci Kučín".

Projekt rieši výstavbu kanalizačnej siete za účelom odvádzania splaškových vôd z obce Kučín, s ich následným zaústením a čistením v existujúcej priemyselnej MB ČOV BUKOCEL, a.s., Hencovce

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako špeciálny stavebný úrad - oznámil účastníkom konania listom zo dňa 27.10.2016 začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou (líniová stavba) zverejnenou na úradnej tabuli obce Kučín v dňoch 31.10.2016 – 15.11.2016, na úradnej tabuli tunajšieho úradu zverejnenou v dňoch 27.10.2016 – 11.11.2016, ako aj na svojom webovom sídle : http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-185.

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 30.11.2016. Následne po preskúmaní obsahovej a dokladovej časti podanej žiadosti oznámil dňa 04.11.2016 a dňa 11.11.2016 (doplnený účastník + upresnená adresa ďalšieho účastníka) začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom a známym účastníkom; zároveň ich upozornil na možnosť vznesenia námietok a pripomienok k návrhu najneskôr na ústnom pojednávaní s upozornením, že inak sa na ne neprihliadne (viď oznámenie). Žiadateľ o vydanie vodoprávneho povolenia bol v oznámení o začatí konania vyzvaný, aby najneskôr na ústnom konaní doplnil chýbajúce náležitosti (viď oznámenie zn. OU-VT-OSZP-2016/007930-06).

Ústne pojednávanie zvolané na Obecnom úrade v Kučíne bolo presunuté do priestorov Materskej školy v Kučíne (oznam o mieste konania vyvesený na dverách obecného úradu Kučín). Tunajší úrad oboznámil zúčastnených s doloženou projektovou dokumentáciou a predloženým dokladmi, ktoré boli na pojednávaní k dispozícii. Zároveň poukázal na navýšenie objektovej skladby povoľovanej stavby oproti územnému rozhodnutiu => rozšírenie o objekt SO 05 – Napojenie vykurovacieho kábla rozšírením existujúcich rozvodov Bukocel a.s., Hencovce (vyplynulo z požiadaviek zabezpečenia výtlačného potrubia vedeného vzduchom po konzolách).

Nakoľko v technickej správe predloženého projektu absentovali údaje o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ako aj údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, boli následne prejednávané požiadavky uvedené v stanoviskách, resp. vyjadreniach Správy a údržba ciest PSK, VVS, a.s. a TP 2, s.r.o. so záverom :

- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja - podľa vyjadrenia zodpovedného projektanta sú podmienky uvedené v stanovisku č. 461/2015 v projektovej dokumentácii plne akceptované => vzhľadom na to, že v dokumentácii v časti SO 01 – Stoková sieť – sa uvádza, že *pre nedostatok priestoru na uloženie niektorých stôk kanalizačného potrubia je nutné upraviť a rozšíriť tak krajnicu, do ktorej bude možné uložiť kanalizačné potrubie bez zásahu do spevnenej časti cestného telesa*, pričom bližšie nešpecifikuje takéto konkrétne miesta a spôsob, akým sa upraví a rozšíri krajnica v týchto miestach, pri samotnej realizácii prác je nevyhnutné riadiť sa požiadavkami správcu komunikácie (viď podm. č. 9.2. tohto rozhodnutia).

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – pripomienka : „vzhľadom na to, že podľa projektovej dokumentácie novonavrhovaná trasa kanalizácie v obci Kučín sa nachádza v trase verejného vodovodu, žiadame kanalizáciu odsunúť v maximálnej možnej miere od verejného vodovodu, aby nedošlo k poškodeniu“ – je akceptovaná (podm. 8.3. tohto rozhodnutia). K časti pripomienok, týkajúcich sa rešpektovania ochranných pásiem verejného vodovodu : *„v pásme ochrany verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami“*, ako aj *„v súlade zo zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy“* => neakceptujú sa, keďže predmetné ochranné pásma nie sú určené osobitným rozhodnutím podľa zákona č. 442/2002 „o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“ – tieto pásma sú iba orientačného charakteru.

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice – podmienky uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 2362/2016/66 zo dňa 2.11.2016 – týkajúce sa :
  - ✓ Pri križovaní bezmenného vodného toku prekopaním musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke v hĺbke 1,2m (meranej od hornej hrany betónového bloku) pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť podľa možností min. 6,0m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 ton, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

- ✓ V mieste križovania bezmenného vodného toku je potrebné opevniť koryto toku na celú výšku svahu vhodným opevnením min. 5m od osi kanalizačného potrubia po oboch stranách.
- ✓ Začiatok a koniec opevnenia zabezpečiť priečnymi stabilizačnými prahmi s ich dostatočným zaviazaním do rastlého terénu min. 1,50m od brehovej čiary toku.

=> akceptované; sú zapracované v projektovej dokumentácii (viď popis obj. SO 03); ostatné požiadavky a pripomienky uvedené v predmetnom stanovisku sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia (podm. č. 8.5.)

~ TP 2, s.r.o. – požiadavky uvedené v stanovisku č. AB/ST1000/268 zo dňa 03.11.2016 : v časti a/ Predloženú projektovú dokumentáciu žiadame dopracovať o :

- ✓ technické riešenie uloženia kanalizačnej nadzemnej trasy DN 80 – oceľ na jestvujúci potrubný most, s prihliadnutím na odstupové vzdialenosti od vysokonapäťových káblov, ktoré sa na tomto moste nachádzajú,
- ✓ technické riešenia kanalizačnej nadzemnej trasy z hľadiska odvzdušnenia, odvodnenia, odkalenia po jednotlivých úsekoch podľa vyspádovania,
- ✓ technické riešenie križovania podzemnej kanalizačnej trasy V1 D90 – plast s podzemnými inžinierskymi sieťami TP 2, s.r.o. (vodovod DN 800, vysokonapäťové káble, nízkonapäťové káble), ktoré sa nachádzajú v tomto priestore

=> akceptované; sú zapracované v projektovej dokumentácii; požiadavky uvedené v časti b/ predmetného stanoviska sú akceptované v plnom rozsahu (podm. č. 13. a č. 14. tohto rozhodnutia)

Vo veci preukázania vlastníckych práv, resp. iného práva k pozemku, ktoré oprávňuje stavebníka zriadiť na pozemku požadovanú stavbu (§ 139 ods. 1 „stavebného zákona") – ku dňu ústneho pojednávania stavebník nepreukázal iné právo k pozemku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. V závere z vodoprávneho konania – ústneho pojednávania konaného dňa 30.11. bolo konštatované, že pre vodnú stavbu „Kanalizácia v obci Kučín" nie je možné vydať vodoprávne povolenie, nakoľko neboli doložené nasledovné požadované doklady :

- ~ celú projektovú dokumentáciu spracovať podľa jednotlivých objektov + v projektovej dokumentácii sa vysporiadať s požiadavkami dotknutých orgánov uplatnených v rámci územného rozhodnutia [sprievodnú správu dopracovať o informáciu o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby + prepracovať údaj o prevádzkovateľovi diela; súhrnnú technickú správu dopracovať o údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy (§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)]
- ~ predložiť iné právo k pozemku podľa § 139 ods. 1 „stavebného zákona" - na parcely vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
- ~ nové stanovisko ENERGETIKY, s.r.o.
- ~ záväzné stanovisko podľa § 140b vydané miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí
- ~ kópiu situácie umiestnenia stavby overenú v územnom konaní
- ~ vyjadrenie OÚ Vranov n.T. – OSZP – úsek odpadového hospodárstva

Uvedené doklady boli priebežne dokladané po ústnom pojednávaní. Následne tunajší úrad umožnil listom zn. OU-VT-OSZP-2016/007930-018 zo dňa 06.12.2016 účastníkom konania pred vydaním tohto rozhodnutia vyjadriť sa ku všetkým jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. V určenom termíne, ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia žiaden z účastníkov konania sa k tejto možnosti osobitne nevyjadril.

Vzhľadom na to, že časť stavby (výtlak) je situovaná mimo zastavaného územia obce (extravilán), pri rozhodovaní o jej povolení bol uplatnený § 26 ods. 8 „vodného zákona". Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti (§ 20 ods. 4 zák. č. 442/2002 Z.z. „o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmení a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach", v znení nesk. predpisov).

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie pri povoľovaní vychádzal z nasledovných podkladov :

- projektová dokumentácia
- LV + iné práva k nehnuteľnosti + informatívne grafické identifikácie parciel („C" a „E" stavu)
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Nižný Hrabovec, č. 401/2016-03-Mi zo dňa 13.10.2016 + situácia stavby overená v územnom konaní
- záväzné stanovisko obce Nižný Hrabovec, č. 562/2016 zo dňa 05.12.2016 – ako príslušného stavebného úradu (overenie dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí)
- záväzné stanovisko RÚ VZ so sídlom vo Vranove nad Topľou zn. HaPM-HŽPaZ/01228/16/003026 zo dňa 23.08.2016
- stanovisko OR HaZZ vo Vranove nad Topľou, č. ORHZ-VT1-644-005/2016 zo dňa 02.11.2016
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2016/19974-6/87643/Ti zo dňa 14.11.2016
- odpoveď SIŽP – IŽP Košice, č. 7570-32026/57/2016/Mil zo dňa 2016-10-12
- odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením vydané podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení - E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Prešov , č. S2016/02517/EIC IO/SA zo dňa 23.11.2016
- stanovisko SPF – Bratislava č. SPFZ/2016/102795 zo dňa 18.10.2016
- stanovisko SVP, š.p., k majetkoprávnemu usporiadaniu, č. CS SVP OZ KE 2717/2016/3 (CZ 20971/2016) zo dňa 18.11.2016
- stanovisko SVP, š.p., k PD pre vodoprávne konanie, č. CS SVP OZ KE 2362/2016/66 zo dňa 2.11.2016
- stanovisko TP 2, s.r.o., č. AB/ST1000/268 zo dňa 03.11.2016
- stanovisko ENERGETIKA s.r.o., zo dňa 14.12.2016
- stanovisko SaÚC PSK, oblasť Vranov n.T., č. 461/2015 zo dňa 11.11.2015
- vyjadrenie VVS, a.s., Závod Vranov nad Topľou, zn. 101038/2016/O zo dňa 7.11.2016
- vyjadrenie SPP, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0204/2016/Lö zo dňa 21.11.2016
- vyjadrenie VSD, a.s, Košice č. 260/DĽ/2016 zo dňa 25.11.2016
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6611621458 zo dňa 10.08.2016 + č. 6611621244 zo dňa 09.08.2016
- vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO, a.s., č. 1615/2016 KE zo dňa 08.09.2016
- stanovisko O_2 zo dňa 12.9.2016
- odborná pomoc MŽP SR – sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 8291/2016-1.7/ml zo dňa 04.11.2016
- vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-VT-OSZP-2016/008527-02/KB zo dňa 30.11.2016
- vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad Topľou – odbor krízového riadenia, č. OU-VT-OKR-2016/006786-004 zo dňa 26.11.2016

+ zápisnica z vodoprávneho konania zo dňa 30.11.2016 .

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom pojednávaní a prejednaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi, Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch", v znení nesk. predpisov oslobodená od správneho poplatku.

POZNÁMKA : v súvislosti s prechodom spisového materiálu do nového roku došlo k jeho prečíslovaniu z : OU-VT-OSZP-2016/007930 na OU-VT-OSZP-2017/001332

P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní", v znení nesk. predpisov, možno odvolať **do 15-dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením jeho písomného vyhotovenia na tunajší Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov **je** preskúmateľné súdom.

Okresný úrad Vranov nad Topľou 7

Ing. Juraj Andrejco
vedúci odboru

Doručí sa :

1. Obec Kučín - starosta, Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec
2. SPF, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
3. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
4. TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
5. ENERGETIKA, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava
6. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
7. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
8. Mária Tomková, Kučín 65
9. Mária Durkotová, Sabinovská 12/5108, 080 01 Prešov
10. Jozefína Čeľovská, Sládkovičova 1960, 093 02 Hencovce
11. Dominika Shennan, Mlynská 1486/103, 093 01 Vranov n.T.
12. Miroslav Vágner, Závodí 448, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česko
13. Ing. Anton Pavúk – PIK, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n.T.
14. Ostatní účastníci konania (líniová stavba) - verejná vyhláška

Na vedomie :

15. SIŽP – IŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
16. VVS, a.s., OZ Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.
17. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
18. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
19. SPP, a.s., Bratislava
20. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
23. Okresný úrad Vranov nad Topľou
    - 23.1. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
    - 23.2. pozemkový a lesný odbor
    - 23.3. OSZP – ŠSOH